

**ПРЕДПИСАНИЕ № 55/1/1**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
«Детско-юношеская спортивная школа «Гармония» г. Владивостока»,  
и. о. директора Андрейченко Анна Дементьевна*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя  
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля о проведении проверки от 17 мая 2017 года № 55 и ст. 6.1 Федерального  
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 19.05.17 года по 22.05.17 года  
проведена внеплановая / выездная проверка:

*государственный инспектор Фрунзенского района г. Владивостока по пожарному надзору  
Иванова Людмила Александровна*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-  
юношеская спортивная школа «Гармония» г. Владивостока», г. Владивосток, ул. Пограничная 12 «б»  
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)*

совместно с *Андрейченко Анна Дементьевна – и.о. директора МБОУ ДО «ДЮСШ «Гармония»;*  
*Подлужная Евгения Станиславовна – зам. директора по АХР, тел. 8-908-444-33-05*  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные  
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<i>Потолок спортивного зала (помещение № 5 согласно тех. паспорта) на 1-м здания отделан горючим материалом (деревянными листами «оргалита») не обработанным огнезащитным средством для обеспечения класса пожарной опасности не ниже КМ0 или КМ1. (МБОУ ДО ДЮСШ ГАРМОНИЯ)</i>	<i>(Основание: п.21 ППП в РФ; ст.1, ст.20 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.52, ч.8 ст.134 Табл. № 29, ст.145, ст.149,ст.151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ)</i>	14.05.18	
2	<i>Стены спортивного зала (помещение № 5 согласно тех. паспорта) на 1-м здания отделаны горючим материалом (деревянными листами ДСП) не обработанным огнезащитным средством для обеспечения класса пожарной опасности не ниже КМ0 или КМ1. (МБОУ ДО ДЮСШ ГАРМОНИЯ)</i>	<i>(Основание: п.21 ППП в РФ; ст.1, ст.20 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.52, ч.8 ст.134 Табл. № 29, ст.145, ст.149,ст.151 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ)</i>	14.05.18	
3	<i>Дверь в кладовое (складское) помещение (помещение № 8 согласно тех. паспорта)</i>	<i>(Основание: ст.1, ст.20 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2</i>	14.05.18	

	<i>на 2-м этаже здания не имеет требуемого предела огнестойкости не менее EI 60, так как складское помещение относится к классу функциональной пожарной опасности Ф5.2, а детская школа к Ф4.1. (МБОУ ДО ДЮСШ ГАРМОНИЯ)</i>	<i>ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.88, ст.149, ст.145 Ф3 от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.7.4, п.5.14* СНиП 21-01-97*)</i>		
4	<i>Основной эвакуационный путь в здании (проход из коридора № 3 в тамбур № 2 и № 1 согласно тех. паспорта и далее на улицу) не соответствует требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, так как высота горизонтального участка пути в свету составляет менее 2 метров. (МБОУ ДО ДЮСШ ГАРМОНИЯ)</i>	<i>(Основание: п.33 ППР в РФ; ст.1, ст.20 Ф3 от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.52, ст.53, ст.89, ст.151 Ф3 от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.6.27 СНиП 21-01-97*; п.4.3.4 СП 1.13130.2009)</i>	14.05.18	
5	<i>В помещении бойлерной (помещение № 11 согласно тех. паспорта) на 1-м этаже устроена мастерская и производится хранение различных предметов. (МБОУ ДО ДЮСШ ГАРМОНИЯ)</i>	<i>(Основание: п.23 ППР в РФ)</i>	14.05.18	
6	<i>В здании и помещениях на путях эвакуации отсутствуют указательные элементы фотолюминесцентной эвакуационной системы (далее ФЭС), а именно: линии обозначающие контур дверей эвакуационных выходов; знаки указывающие как открываются двери; поэтажное цифровое обозначение этажей здания; не обозначены края всех ступенек всех лестниц, показывающие контур ступенек. (МБОУ ДО ДЮСШ ГАРМОНИЯ)</i>	<i>(Основание: п.33, п.43 ППР в РФ; ст.1, ст.20 Ф3 от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.53, ст.84, ст.151 Ф3 от 22.07.2008 № 123-ФЗ; Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16.04.2014 г. № 474; п.1.1, п.1.2, п.2.6 Табл.2 и Табл.3 НПБ 160-97; п.1, п. 5.1.1, п.5.1.1.1, п.6.1.4, п.6.2.6, п. 6.3.1, п.6.3.2 Табл.2, п.7.2.5, Приложение «Ж», Приложение «И» ГОСТ Р 12.4.026-2001; п.4.1 и Примечание 2, п.4.2, п.4.2.1, п.5.3, п.5.3.9, п.5.7, п.6.1, п. 6.4, п.6.6., п.6.6.4, п.6.6.6, п.6.6.7, п.6.6.8, п.6.7, п.7.10, п.9.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009)</i>	14.05.18	
7	<i>Не производятся регламентные работы по техническому обслуживанию ФЭС организацией, имеющей соответствующую лицензию на данный вид работ (не заключен договор на ТО). (МБОУ ДО ДЮСШ ГАРМОНИЯ)</i>	<i>(Основание: п.33, п.43 ППР в РФ; ст.1, ст.20 Ф3 от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст.53, ст.84, ст.151 Ф3 от 22.07.2008 № 123-ФЗ; Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16.04.2014 г. № 474; п.7.10, п.9.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009; п.6 Приложения к Постановлению Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1225)</i>	14.05.18	
8	<i>Аварийное эвакуационное освещение установлено не во всем здании, а именно отсутствуют лампы: в коридорах, на лестничной клетке, в местах размещения средств пожаротушения и планов эвакуации. (МБОУ ДО ДЮСШ ГАРМОНИЯ)</i>	<i>(Основание: п.43 ППР в РФ; ст.1, ст.20 Ф3 от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ч.9 ст.82, ч.1 ст.84, ст.151 Ф3 от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.7.62 СНиП 23-05-95; п.4.3.1 СП 1.13130.2009; п.7.105 СП 52.13330.2011)</i>	14.05.18	
9	<i>Лампа аварийного эвакуационного освещения над дверью запасного эвакуационного выхода из спортивного зала (помещение № 5 согласно тех. паспорта) на 1-м этаже здания и далее непосредственно на улицу находится в</i>	<i>(Основание: п.43 ППР в РФ; ст.1, ст.20 Ф3 от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ч.9 ст.82, ч.1 ст.84, ст.151 Ф3 от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.7.62 СНиП 23-05-95;</i>	14.05.18	

	неработоспособном состоянии, так как при включении устройства для проверки их работоспособности (кнопки «Тест») при имитации отключения основного источника питания лампа не включилась. (МБОУ ДО ДЮСШ ГАРМОНИЯ)	п.4.3.1 СП 1.13130.2009; п.7.105 СП 52.13330.2011)		
10	Помещение спортивного зала площадью более 60 м2 (помещение № 5 согласно тех. паспорта) на 1-м этаже здания не оборудованы аварийным эвакуационным освещением. (МБОУ ДО ДЮСШ ГАРМОНИЯ)	(Основание: п.43 ППР в РФ; ст.1, ст.20 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ч.9 ст.82, ч.1 ст.84, ст.151 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.7.62 СНиП 23-05-95; п.4.3.1 СП 1.13130.2009; п.7.104, п.7.108 СП 52.13330.2011)	14.05.18	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Фрунзенского  
района г. Владивостока по пожарному надзору  
Иванова Людмила Александровна

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по  
пожарному надзору)

" 12 " мая 2017 г.



Предписание для исполнения получил:

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

" 12 " мая 2017 г.

*(Handwritten signature)*  
(должность, фамилия, инициалы)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору