

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Гармония» г. Владивостока»

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель Профкома
МБОУ ДО «ДЮСШ «Гармония»



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. директора
МБОУ ДО «ДЮСШ «Гармония»
г. Владивостока»

А.Д.Андрейченко

«14» мая 2016 г.



**Обще-объектовая инструкция о мерах пожарной безопасности
на территории и помещениях
МБОУ ДО «ДЮСШ «Гармония» г. Владивостока».**

Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей.

Территория ДЮСШ «Гармония» должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории. Директор организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам при их наличии. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и пожарным водо-источникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.

Стоянка автотранспортных средств производится на расстоянии не ближе 10 метров от здания. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов. О закрытии отдельных участков дорог или проездов в связи с проведением ремонтных работ или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных автомобилей, следует немедленно уведомлять пожарную охрану. Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта. Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории не допускается.

При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог и проездов.

Вместимость помещений должна соответствовать установленным нормам. Расстановка мебели и оборудования в зале, классах, кабинетах и других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения. В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности. В здании ДЮСШ «Гармония» проживание обслуживающего персонала и других лиц не допускается.

Размещение аккумуляторных, хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и других легковоспламеняющихся материалов в здании, а также в подвальных и цокольных помещениях не допускается.

Приямки окон подвальных и цокольных помещений должны содержаться в чистоте. Не допускается устанавливать на приямках и окнах несъемные металлические решетки, загромождать приямки и закладывать кирпичом оконные проемы.

- а) производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;
- б) использовать для отделки стен и потолков путей эвакуационных (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;
- в) устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанные с пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;
- г) снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;
- д) забивать двери эвакуационных выходов;
- е) применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные устройства;
- ж) использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи и трудового обучения (за исключением специально оборудованных помещений);
- з) устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
- и) проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях детей и персонала;
- к) обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
- л) применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;
- м) производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- н) производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализация и т.п. с применением открытого огня. Для этих целей следует применять горячую воду, пар или нагретый песок;
- о) хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;
- п) оставлять без присмотра включенные в сеть счетные и пишущие машинки, радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.

Администрация ДЮСШ «Гармония» обязана обеспечить обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное проведение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с требованиями документов, своевременно устранять выявленные недостатки.

Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Устройства и эксплуатация временных электросетей за исключением электропроводки, питающей места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускается. В производственных, складских и других помещениях с наличием горючих материалов, а также материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками). Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и другой переносной и передвижной электроаппаратуры следует применять гибкий кабель с медными жилами с резиновой изоляцией в оболочке, стойкой к окружающей среде. Подключение переносных светильников следует предусматривать от ответвительных коробок со штепсельными розетками.

Устройство воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок над сгораемыми кровлями, навесами, штабелями лесоматериалов, тары и складами для хранения горючих материалов не допускается. Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники находились

на расстоянии не менее 0,2 метра от поверхности строительных конструкций из горючего материала и не менее 0,5 м от тары в складских помещениях.

Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли. Запрещается накрывать электродвигатели какими-то горючими материалами.

Все неисправности в электрических сетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться. Неисправные электросети и электроаппаратуры следует немедленно отключать до приведения их в пожаро-безопасное состояние.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

- а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией,
- д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы,
- е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода изготовителя.
- ж) размещать (складировать) в электро-щитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы,
- з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

Используемые для отопления небольших помещений масляные электро-радиаторы и греющие электро-панели заводского изготовления должны иметь индивидуальную электрозащиту и исправные электро-регуляторы.

Детские учреждения должны быть обеспечены электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии.

Руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытой (штукатурки) строительных конструкций.

Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости дыма и газо-непроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.

Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Запрещается:

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной также других электроустановок и электротехнических приборов,

если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

Учебные классы, кабинеты:

В учебных классах, кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия, транспаранты и т.п. Приборы, мебель, принадлежности, пособия, транспаранты и т.п., размещаемые в учебных классах, кабинетах, зале лаборантских или в специально выделенных для этих целей помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

Хранение в учебных классах, кабинетах, лабораториях и лаборантских учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, проведение работ, которые не предусмотрены утвержденными перечнями и программами, не допускается. Хранение фильмокопий, диапозитивов, слайдов, магнитных лент и т.п. должно осуществляться в специально выделенных для этой цели помещениях.

Проведение культурно-массовых мероприятий:

Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (соревнований, вечеров, спектаклей, концертов, киносеансов, новогодних елок и т.п.) являются директор ДЮСШ «Гармония». Перед началом культурно-массовых мероприятий директор ДЮСШ «Гармония» должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство работников детского учреждения. Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно находиться дежурный преподаватель, воспитатели или тренер. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.

Культурно-массовые мероприятия в зданиях III-IV степени огнестойкости — проводятся только в помещениях первого этажа, при этом ограждающие конструкции внутри помещений зданий V степени огнестойкости должны быть оштукатурены или обработаны огнезащитным составом. Проведение культурно-массовых мероприятий в подвальных и цокольных помещениях запрещается. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.

Количество мест в помещениях устанавливается из расчета 0,75 м² на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий из расчета 1,5 м² на одного человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не допускается. Ширина проходов, ведущих к выходу должна быть, не менее ширины самих выходов. Все проходы и выходы должны располагаться так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей.

В помещениях для культурно-массовых мероприятий все кресла и стулья должны быть соединены в рядах между собой и прочно прикреплены к полу. В помещениях, используемых для танцевальных вечеров, соревнований и детских игр с количеством мест не более 200, крепление стульев к полу может не производиться.

Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью Выход белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии.

В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:

- а) использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- б) оклеивать стены и потолки обоями и бумагой;
- в) применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;
- г) хранение бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- д) хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой или подмостками, а также в подвалах, расположенных под помещениями;
- е) применять предметы оформления помещений, декорации и сценическое оборудование, изготовленные из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, полифенола и т.п.);
- ж) применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание;
- з) устанавливать стулья, кресла и т.п., конструкции которых выполнены из пластмасс и легковоспламеняющихся материалов;
- и) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие трудно-закрываемые запоры;
- к) устанавливать на окнах глухие решетки.

Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности уровней смежных помещений в проходах должны устанавливаться пологие пандусы.

Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, применяемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением акта в двух экземплярах, один из которых передается заказчику, а второй хранится в организации, производившей пропитку. Руководители детских учреждений обязаны производить проверку качества огнезащитной обработки декораций и конструкций перед проведением каждого культурно-массового мероприятий.

При проведении новогоднего вечера елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков. При отсутствии в детском учреждении электрического освещения новогодние представления и другие культурно-массовые мероприятия должны проводиться в дневное время. Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным электриком. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения. Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом, запрещается.

При оформлении елки запрещается:

- а) использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
- б) применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;
- в) обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом

Эвакуационные пути.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- г) фиксировать самозакрывающиеся двери, а также снимать их.

Руководитель организации при расстановке в помещениях выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ.

На объекте ДЮСШ «Гармония» технологическое оборудование с производством пожароопасных работ отсутствует. Сжигание горючих отходов и мусора запрещено. Горючие отходы и мусор собираются в контейнер и вывозятся специализированной организацией.

Пожароопасные работы проводятся специализированной организацией с квалифицированными специалистами и в соответствии ППР 390. При этом место обеспечивается первичными средствами пожаротушения, производится закрытие технологических отверстий негорючими материалами и удаляются горючие материалы в радиусе производства работ. По истечении 4 часов после ания пожароопасных работ проводится проверка места проведения работ на предмет возгорания, задымления.

Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов.

На объекте не производится хранение и транспортировка пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов.

Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы.

По окончании рабочего дня директором производится осмотр помещения на предмет посторонних запахов (дыма, гари, огня) и выключают все электрические приборы из сети за исключением, оборудования которое по техническим требованиям может работать круглосуточно. Выключается освещение, закрываются двери, объект сдает под охрану дежурному.

Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных.

Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьёй 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от действия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" Приказом по предприятию запрещено курение табака в помещениях ДЮСШ «Гармония». Директор обеспечивает размещение знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

Применение открытого огня в помещениях предприятия запрещено, а также производство огневых и иных пожароопасных работ. Временные огневые и пожароопасные работы производятся квалифицированными работниками специализированной организации в соответствии с ППР 390.

**Порядок сбора, хранения и удаления
горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды.**

В течении всего рабочего дня, уборщица, производит влажную уборку помещений с удалением горючих веществ (мусора и упаковки) в специально отведенный контейнер. Вывоз мусора производится специализированной организацией.

Допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

Нахождение, хранение в помещениях ДЮСШ «Гармония» сырья, полуфабрикатов и готовой продукции не предусмотрено.

**Порядок и периодичность уборки горючих
отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды.**

В течении всего рабочего дня, уборщица, производит влажную уборку помещений с удалением горючих веществ (мусора и упаковки) в специально отведенный контейнер. Вывоз мусора производится специализированной организацией. Хранение на территории ДЮСШ «Гармония» промасленной спецодежды не предусмотрено.

Предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв.

На объекте ДЮСШ «Гармония» контрольно-измерительные приборы (манометры, термометры и др.), не предусмотрены условиями предприятия.

Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), использовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия.

В случае возникновения пожара действия работников детских учреждений и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение. Каждый работник ДЮСШ «Гармония», обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:

- немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01, с мобильного телефона 010 или 112 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара - этаж, помещение и т.п., а также сообщить свою фамилию);
- задействовать систему оповещения людей о пожаре, при этом нажать кнопку ручного извещателя установленного около двери, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;
- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью тренерам, преподавателям, воспитателям, мастерам и другим работникам нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь;
- в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старших возрастных групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а детей младшего возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи;
- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под столами, инвентарём, в шкафах или других местах
- известить о пожаре руководителя детского учреждения или заменяющего его работника;
- организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.

Директор ДЮСШ «Гармония» или заменяющий его работник, прибывший к месту пожара, обязан:

- проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;
- осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
- организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам и классным журналам;
- выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;
- проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения;
- удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;
- при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;
- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;

Воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте.

Согласно предусмотренных норм в здании ДЮСШ «Гармония» одновременно допустимо нахождение:

- детей до 120-ти человек;
- персонала до 15-ти человек.

Перечень должностных лиц ответственных за обеспечение пожарной безопасности.

Назначаются следующие ответственные лица за:

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта – и.о. директора Андрейченко Анна Дементьевна, тренер-преподаватель Антонова Светлана Зиновьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сахно Ирина Владимировна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе Подлужная Евгения Станиславовна, сторожа Боднарюк Надежда Александровна, Здор Генриетта

Васильевна, дежурные по спортивному залу Татарина Анна Александровна, Смолянская Вероника Васильевна;

б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим – тренер-преподаватели Антонова Светлана Зиновьевна, Ашлапова Оксана Викторовна, Балакирева Елена Ивановна, Ванюкова Ирина Ивановна, Ткачук Алина Владимировна, Горина Галина Ивановна, Лебедева Александра Николаевна, Кайгородцева Ирина Юрьевна, Коваль Надежда Аркадьевна, Кольга Анна Владимировна, Куницына Екатерина Петровна, Кулик Алесь Игоревна, Ланков Дмитрий Георгиевич, Недовесова Лариса Викторовна, Нечаусова Олеся Фаизовна, Нургалиева Наталья Николаевна, Осипова Александра Владимировна, Селезнева Светлана Викторовна, Сеницына Ирина Александровна, Савин Владимир Геннадьевич, Сахно Ирина Владимировна, Сивашова Наталья Михайловна, Соловьева Ольга Валерьевна, Хабибулина Людмила Ивановна, Цыплякова Алла Юрьевна, Щербатюк Елена Леонидовна, Юзенков Владимир Олегович, Яковлева Ольга Валерьевна;

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты) – и.о. директора Андрейченко Анна Дементьевна, тренер-преподаватель Антонова Светлана Зиновьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сахно Ирина Владимировна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе Подлужная Евгения Станиславовна, сторожа Боднарюк Надежда Александровна, Здор Генриетта Васильевна, дежурные по спортивному залу Татарина Анна Александровна, Смолянская Вероника Васильевна;

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, прекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания – сторожа Боднарюк Надежда Александровна, Здор Генриетта Васильевна, дежурные по спортивному залу Татарина Анна Александровна, Смолянская Вероника Васильевна;

д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара – и.о. директора Андрейченко Анна Дементьевна, тренер-преподаватель Антонова Светлана Зиновьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сахно Ирина Владимировна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе Подлужная Евгения Станиславовна;

е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара – сторожа Боднарюк Надежда Александровна, Здор Генриетта Васильевна, дежурные по спортивному залу Татарина Анна Александровна, Смолянская Вероника Васильевна;

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны – и.о. директора Андрейченко Анна Дементьевна, тренер-преподаватель Антонова Светлана Зиновьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сахно Ирина Владимировна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе Подлужная Евгения Станиславовна;

з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара – и.о. директора Андрейченко Анна Дементьевна, тренер-преподаватель Антонова Светлана Зиновьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сахно Ирина Владимировна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе Подлужная Евгения Станиславовна;

и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей – и.о. директора Андрейченко Анна Дементьевна, тренер-преподаватель Антонова Светлана Зиновьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сахно Ирина Владимировна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе Подлужная Евгения Станиславовна, заведующий отделом Ашлапова Оксана Викторовна, тренер-преподаватели Кайгородцева Ирина Юрьевна, Недовесова Лариса Викторовна, Ланков Дмитрий Георгиевич;

к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара – и.о. директора Андрейченко Анна Дементьевна, тренер-преподаватель

Антонова Светлана Зиновьевна , заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сахно Ирина Владимировна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе Подлужная Евгения Станиславовна, сторожа Боднарюк Надежда Александровна, Здор Генриетта Васильевна, дежурные по спортивному залу Татаринова Анна Александровна, Смолянская Вероника Васильевна.

л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах – и.о. директора Андрейченко Анна Дементьевна , тренер-преподаватель Антонова Светлана Зиновьевна , заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сахно Ирина Владимировна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе Подлужная Евгения Станиславовна, сторожа Боднарюк Надежда Александровна, Здор Генриетта Васильевна, дежурные по спортивному залу Татаринова Анна Александровна, Смолянская Вероника Васильевна.

м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара – и.о. директора Андрейченко Анна Дементьевна , тренер-преподаватель Антонова Светлана Зиновьевна , заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сахно Ирина Владимировна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе Подлужная Евгения Станиславовна.

н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития – и.о. директора Андрейченко Анна Дементьевна , тренер-преподаватель Антонова Светлана Зиновьевна , заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сахно Ирина Владимировна, заместитель директора по административно-хозяйственной работе Подлужная Евгения Станиславовна.